

## P.V. EFR-21-001575 (validité 27 mai 2031)

|            |                                           |                  |
|------------|-------------------------------------------|------------------|
| Ossature : | Acier Viss TV (Jansen)                    |                  |
| Type :     | Façade Mur Rideau                         |                  |
| Vitrage :  | Pyrobel-T EW30-16                         | ép. 16 mm        |
|            | Pyrobel-T EW30-16 double vitrage          | ép. variable     |
|            | Pyrobel-T EW30-16 triple vitrage          | ép. variable     |
| Panneau :  | Promatect-H + tôle acier                  | ép. totale 15 mm |
|            | Promatect-H + laine de roche + tôle acier | ép. totale 75 mm |

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EW30-16 simple, DGU et TGU  
(prise en feuillure 12 en bas, 13 en haut et 14 sur les côtés) sens du feu indifférent

|           | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite  | sans limite  |
| Maximales | 2000         | 4400         |

|           | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite  | sans limite  |
| Maximales | 2200         | 2000         |

|                      |                                                                     |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimensions panneau : | Panneau nez de dalle, épaisseur mini 15 mm : 1.21 m <sup>2</sup>    |           |
|                      | Panneau partie courante, épaisseur mini 75 mm : 2.81 m <sup>2</sup> |           |
| Dimensions ouvrage : | Hauteur maxi. entre deux dalles béton :                             | 4886 mm   |
|                      | Entraxe maxi. entre deux montants :                                 | 2222 mm   |
|                      | Largeur :                                                           | illimitée |

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :  
 Passage devant le nez de dalle  
 Fixation entre deux dalles  
 Fixation des traverses pour soudure ou raccord T Universel  
 Section mini. profil montant : 50 x 95 x 2  
 Section mini. profil traverse : 50 x 50 x 2

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. de la dalle 200 mm